

Lausunto Pihtiputaan kunnalle / Varisvuoren tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotus

Khall 08.09.2026
196/10.02.02/2024

Valmistelija

Kaupunginjohtaja Henrik Kiviniemi

Eurowind Energy Oy suunnittelee Varisvuoren tuulivoimapuiston rakentamista Pihtiputaan kuntaan. Kaava-alue on kooltaan noin 890 hehtaaria ja sijaitsee kunnan koillisosassa, noin 27 km etäisyydellä Pihtiputaan keskustasta.

Osayleiskaava mahdollistaa enintään seitsemän (7) voimalan rakentamisen alueelle. Rakennettavien voimaloiden kokonaiskorkeus voi olla enintään 270 metriä (napakorkeus enintään noin 184 m ja roottorin halkaisija enintään noin 172 m). Voimaloiden yksikköteho on noin 6–9 MW.

Pihtiputaan kunta pyytää lausuntoa kaavaehdotuksesta 1.7.2026 lähetetyllä lausuntopyynnöllä. Lausunnot kaavaehdotuksesta tulee jättää ma 31.8.2026 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteeseen pihtiputaan.kunta@pihtipudas.fi tai postitse osoitteeseen Pihtiputaan kunta, Kunnanhallitus, Keskustie 9, 44800 Pihtipudas.

Pihtiputaan kunnalle on ilmoitettu sähköpostilla (lähetetty 11.8.2026), että Pyhäjärven kaupunki lausuu asiassa myöhässä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Kiviniemi Henrik

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää lausua Pihtiputaan kunnalle Varisvuoren tuulivoimahankkeen osayleiskaavaehdotuksesta: Hankkeen etäisyys Rillankiven alueen virkistyskohteeseen on ehdotuksessa liian lyhyt, voimala nro 3 (tv-alue) tulisi sijoittaa väh. 500 metriä kauemmaksi Rillankiven laavualueesta katsoen. Hankkeen sähkönsiirron ratkaisuihin tulee tarkastella Harjulinjan tulevien liityntäpisteiden tekninen liityntäkyky ja reitit, nyt kaavaehdotuksessa esitetyt ovat osittain ristiriidassa alueen muiden maankäytön suunnitelmien kanssa. Kaavaselostuksen osalta tulisi selkeämmin huomioida Harjulinjan suunnitellut reittivaihtoehdot ja liityntäpisteet.

Päätös